



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส.น.ก.น.ก.อ.ร.พ.ฯ โทร.๔๑๔๖๔

ร.

วันที่

๒ ม.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติไม่ปรับปรุงร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลังมีผู้แสดงความคิดเห็น

เสนอ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ฯ และคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีมติร่วมกันหลังมีผู้วิจารณ์ร่างฯ ขออนุมัติไม่ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็น อาคารผู้ป่วยนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ฯ ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ ตามประกาศ รพ.ฯ เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) อาคารผู้ป่วยนอก และประกาศเผยแพร่ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา ๓ วันทำการ (๒๔-๒๘ ธ.ค. ๖๓) นั้น มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑ ราย ดังนี้

๒.๑.๑ บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด

มีข้อวิจารณ์ดังนี้

เอกสารแนบท้ายฯ ข้อที่ ๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

หน้า (๒) ข้อ ๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด้านการขายพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็นขึ้นไป ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา และเป็นผลงานที่ดี ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาหนังสือสัญญาซื้อจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งนำต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันทำสัญญา

ข้อวิจารณ์ : ขอเสนอแนะให้ตัดข้อความ “แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)” ออก เนื่องจากในเครื่องทำน้ำเย็น อุปกรณ์หลักที่มีการหมุนและต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่นคือ Compressor เท่านั้น ดังนั้นการระบุให้ใช้ Compressor ชนิด Oil Free Magnetic Bearing จึงเพียงพอแล้ว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาฯ เพิ่มมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลฯ (ตามเอกสารที่แนบ)

๒.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดำเนินการดังนี้ (๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

๒.๓ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ฯ และคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้ประชุมร่วมกันและมีมติร่วมกัน เห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็น ตามที่ผู้แสดงความคิดเห็น โดยมีเหตุผลดังนี้

๒.๓.๑ หนังสือรับรองผลงานตามข้อ ๓.๑๗ รพ.ฯ มีความประสงค์จะจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็นขึ้นไป จึงต้องการได้บริษัทผู้เสนอราคาที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็นขึ้นไป คณะกรรมการฯ จึงไม่ตัดข้อความใดออก ตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็น


๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติ ตามข้อ ๑

๓.๒ เห็นควรให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.


น.ต.



เจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ ตามข้อ ๓

น.อ.



หน.เจ้าหน้าที่

ม.ค.๖๔

- เห็นควรอนุมัติ ตามข้อ ๓

น.อ.



รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.(บริหาร)

๒ ม.ค.๖๔

- อนุมัติตามข้อ ๓

พล.ร.ต.



ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

๓ ม.ค.๖๔