



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะพัสดุฯ โทร.๔๑๔๖๔

ที่ วันที่ ๒ ม.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติไม่ปรับปรุงร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุล้างมีผู้แสดงความคิดเห็น

เสนอ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ฯ และคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีมติร่วมกันหลังมีผู้วิจารณ์ร่างฯ แล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็น อาคารผู้ป่วยนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๒. คณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

๒.๑ ตามประกาศ รพ.ฯ เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) อาคารผู้ป่วยนอก และประกาศเผยแพร่ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา ๓ วันทำการ (๒๔-๒๘ ธ.ค. ๖๓) นั้น มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑ ราย ดังนี้

๒.๑.๑ บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด

มีข้อวิจารณ์ดังนี้

ข้อที่ ๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

หน้า (๒) ข้อ ๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด้านการขายพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็นขึ้นไป ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา และเป็นผลงานที่ดี ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาหนังสือสัญญาซื้อจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งนำต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันทำสัญญา

ข้อวิจารณ์ : ขอสอนแนะให้ตัดข้อความ “แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ” ออก เนื่องจากในเครื่องทำน้ำเย็น อุปกรณ์หลักที่มีการหมุนและต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่นคือ Compressor เท่านั้น ดังนั้นการระบุให้ใช้ Compressor ชนิด Oil Free Magnetic Bearing จึงเพียงพอแล้ว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีผู้เข้าร่วมประกวดราคาฯ เพิ่มมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลฯ (ตามเอกสารที่แนบ)

๒.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.๙ และคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้ประชุมร่วมกันและมีมติร่วมกัน เห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด Oil Free Magnetic Bearing ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็น ตามที่ผู้แสดงความคิดเห็น โดยมีเหตุผลดังนี้

๒.๒.๑ หนังสือรับรองผลงานตามข้อ ๓.๑๗ นั้น รพ.๙ มีความประสงค์จะจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบประสิทธิภาพสูง ชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็นขึ้นไป จึงต้องการได้บริษัทผู้เสนอราคาที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิด Oil Free Magnetic Bearing แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ขนาด ๒๖๐ ตันความเย็นขึ้นไป คณะกรรมการฯ จึงไม่ตัดข้อความใดออก ตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็นเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

น.อ. 

(สาวิตต์ อัมพรอารีกุล)

หน.เจ้าหน้าที่

น.ท. 

(ชัยวทร แสงสว่าง)

น.ต. 

(ขจรศักดิ์ จันทรอินทร์)

ร.อ. 

(กะลัน เพ็ชรรักษา)

คณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ